



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

I ^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE; CULTURA E SCUOLA; SPORT E TURISMO; PROBLEMI GIOVANILI;
SOLIDARIETA' SOCIALE; ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA; IGIENE E SANITA'

Verbale n. 63 del 15.10.2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno Quindici (15) del mese di Ottobre alle ore 17.00 si è riunita la 1° Commissione Consiliare, regolarmente autoconvocata presso i locali della palestra "Palazzello" via Guido Gozzano- Alcamo, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Sopralluogo presso la palestra "Palazzello"

Alle ore 17.00 in prima convocazione sono presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE	E	U
TROVATO SALVATORE	Presidente	SI	/	17.00	18.00
RANERI PASQUALE	V/ Presidente	SI	/	17.10	18.00
CALDARELLA GIOACCHINA	Componente	SI	/	17.00	18.00
D'ANGELO VITO SAVIO	Componente	SI	/	17.00	18.00
LONGO ALESSANDRO	Componente	SI	/	17.25	18.00
MILITO STEFANO /59	Componente	SI	/	17.00	18.00
MILITO STEFANO /62	Componente	SI	/	17.00	18.00
VESCO BENEDETTO	Componente	SI	/	17.00	18.00

Il Presidente Sig. Trovato, constatata e fatta constatare la legalità della seduta, dichiara aperta la stessa alla presenza della segretaria sig.ra Margherita Varvaro.

La Commissione inizia il sopralluogo per verificare le condizioni igienico sanitarie e di sicurezza dei locali della Palestra "Palazzello" e constata che

entrando sulla destra la presa della corrente elettrica è mancante di sportellino salva presa, il locale che ospita il personale ed il bagno sono in discrete condizioni igieniche, il water è mancante della tavoloccia.

Alle ore 17.10 entra il Componente Raneri.

Alle ore 17.15 raggiunge la Commissione il Dott. Scalzo in qualità di capo servizio del Servizio Sport.

La Commissione continua il sopralluogo e constata che la palestra è dotata di defibrillatore semi automatico con placche ed a tal proposito la Commissione invita il Settore ad acquistare il kit di placche pediatriche, il locale adibito a palestra ed i bagni riservati al pubblico sono in discrete condizioni igieniche ed a tal proposito la Commissione, considerata l'utenza della struttura che è frequentata da bambini e ragazzi, sollecita l'Amministrazione ad installare dei WC tradizionali in aggiunta o in sostituzione a quelli già esistenti detti "alla turca".

Alle ore 17.25 entra il Componente Longo.

Continuando nel sopralluogo, la Commissione constata che la palestra è provvista di un solo estintore non collocato in maniera visibile e non sufficiente per l'intero edificio, all'esterno, lato ingresso la zoccolatura presenta la mancanza di lastre di marmo, alcune staccate, altre rotte ed a tal proposito la Commissione sollecita l'Amministrazione a ripristinarla.

Il Presidente chiede al Dott. Scalzo notizie sugli orari di apertura della palestra ed sul personale in servizio.

Il Dott. Scalzo riferisce che l'orario di apertura della palestra è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.30 ed il personale in servizio è composto da 3 unità categoria "A" di cui due contrattiste a tempo indeterminato a 20.48 ore ed una contrattista a tempo determinato a 19.12 che usufruisce di due permessi della legge 104.

Il Componente Longo chiede di sapere di chi è la proprietà del terreno adiacente alla palestra, pieno di sterpaglie, qual è la destinazione d'uso del predetto terreno e se esistono dei progetti che lo riguardano.

La Commissione alla fine del sopralluogo sollecita l'Amministrazione ad effettuare interventi di pulizia delle grondaie in quanto è presente una macchia di umidità in una delle pareti esterne della palestra in linea con uno degli scarichi, al fine di scongiurare ed evitare infiltrazioni di acqua all'interno della struttura che potrebbero arrecare danni al parquet e l'insorgere di eventuali muffe ed umidità all'interno della struttura, inoltre sollecita l'installazione di un impianto di riscaldamento nella stanza riservata al personale ed inoltre nota che, se pur con poco personale a disposizione, il Capo Servizio Dott. Scalzo svolge un lavoro egregio, quindi la Commissione ritiene opportuna che il personale addetto agli impianti sportivi venga potenziato per far sì che le predette strutture possano essere più fruibili e funzionali, considerate le numerose richieste da parte delle associazioni sportive presenti nel territorio.

Alle ore 18.10 il Presidente Sig. Trovato chiude i lavori e dichiara sciolta la seduta.

Dal ch , redatto il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
SIG.RA MARGHERITA VARVARO

IL PRESIDENTE
SIG. SALVATORE TROVATO