



COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 111 del 10.09.2014

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____ <input type="checkbox"/> Dirigente _____	Ordine del Giorno: 1. Sopralluogo Scuola Vittorino da Feltre in audizione Ass. S. Grimaudo – appuntamento sul luogo 2. Comunicazioni varie ed eventuali
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Allegro A. Maria	SI	///	09.30	11.30	///	///
V.Presidente	Dara Francesco	Si	///	10.00	11.30	///	///
Componente	Nicolosi Antonino	Si	///	10.00	10.15	///	///
Componente	Caldarella Ignazio	SI	///	09.30	11.30	///	///
Componente	Ferrarella Francesco	SI	///	09.30	11.30	///	///
Componente	Intravaia Gaetano	SI	///	09.30	11.30	///	///
Componente	Ruisi Mauro	Si	///	09.30	11.30	///	///

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno dieci del mese di settembre alle ore 09.30 si riunisce la Terza Commissione Consiliare, e da come si evince dall'oggetto, con appuntamento sul posto.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Allegro Anna Maria ed i componenti: Caldarella Ignazio, Ferrarella Francesco, Intravaia Gaetano e Ruisi Mauro.

La Presidente, riscontrata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. Per l'assenza della Segretaria Maria Concetta Torregrossa, assiste i lavori della Commissione il segretario supplente sig. Giovan Battista Vitale.

La commissione è accolta dal Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico "San Giovanni Bosco" il dott. Biagio Ciaccio che assisterà al sopralluogo.

La Presidente Allegro ringrazia per la presenza gli intervenuti, e comunica che l'ass. Grimaudo è assente per impegni istituzionali, quindi non sarà presente ai lavori.

Alle ore 10.00 arrivano i consiglieri Nicolosi e Dara.

Prima che inizi il sopralluogo della scuola “Vittorino da Feltre” il dott. Ciacio rileva e fa presente alla commissione, l’esigenza di installare una porta e l’arredamento nei locali “ex Telefoni di Stato”, siti nella via Pia Opera Pastore. L’esigenza è dovuta, dichiara il dott. Ciacio, al fatto che, avendo licenziato 3 classi quinte, e avendo contestualmente formato 5 prime classi, si è reso necessario adibire le stanze, dove allocava la segreteria, ad aule.

Alle ore 10.15 abbandona i lavori il consigliere Nicolosi.

Inizia il sopralluogo della Scuola Vittorino da Feltre sita in via Monte Bonifato.

Il direttore Ciacio è invitato dalla Presidente Allegro ad evidenziare le criticità e gli eventuali interventi che necessitano allo stato attuale. Lo stesso consegna alla commissione copia della nota n. 4000/E24 avente per oggetto: “richiesta interventi” che si allega al presente verbale.

Il direttore Ciacio fa notare alla commissione, che tutte le aule dispongono delle “LIM” le lavagne multimediali interattive.

Nel prosieguo del sopralluogo la commissione rileva che le infiltrazioni di acqua causano umidità sparsa dal tetto e sui muri e che è quindi necessario rifare tutto il lastrico solare, onde evitare gravi disagi allo svolgimento delle lezioni, nondimeno, evitare danni strutturali con possibili infiltrazioni d’acqua e conseguente umidità.

La commissione prosegue il sopralluogo del plesso scolastico guidati dal dott. Ciacio e, percorrendo il corridoio del primo piano, che collega il vecchio Istituto con il nuovo, si rileva la necessità di un intervento urgente di sistemazione delle finestre che danno sull’atrio esterno.

Giunti in prossimità delle aule, si rileva che, nell’aula 27 si rende necessario un controllo di verifica statica del solaio da parte dell’ufficio tecnico comunale.

Nella parte esterna della scuola, il dott. Ciacio fa notare alla commissione, che nel lato Sud-Est sono presenti delle lesioni lungo il prospetto: la commissione ne prende atto. La commissione nota vistose macchie di umidità sulle pareti della struttura nuova al primo piano, e presta attenzione al tubo della caldaia allocato all’esterno e alla struttura che lo contiene. La commissione rileva che il tubo, in base alla realizzazione dello stesso, crea umidità all’interno della stessa struttura di contenimento. Il Vice Presidente Dara sottolinea che basterebbe un piccolo intervento per sigillare ermeticamente la struttura di contenimento del tubo evitando l’infiltrazione di acqua.

Al piano terreno, in prossimità della palestra, la commissione nota delle vistose macchie di umidità sui muri, verosimilmente causate da infiltrazioni di acqua. Inoltre viene prestata attenzione alla porta di sicurezza che non si apre agilmente in quanto ostruita da un presunto innalzamento del pavimento ivi allocato. Il consigliere Ferrarella, dal canto suo, sostiene che l’innalzamento del pavimento è causato dalla umidità di risalita e quindi chiede un intervento di natura straordinaria. La commissione considerando l’importanza dell’utilizzo della predetta uscita di sicurezza ne richiede l’immediato intervento di sistemazione. Secondo la commissione, si tratta di un intervento di facile soluzione.

La commissione, adesso si porta nei locali della palestra. Nei bagni adiacenti i locali della palestra si nota che le porte non si chiudono per il pavimento rialzato in conseguenza delle infiltrazioni di umidità. Inoltre nei locali della palestra, la commissione nota vistose macchie di umidità.

La commissione si porta nel cortile interno della scuola, dove il consigliere Caldarella fa rilevare alla commissione il pavimento dissestato e la installazione della ringhiera nei pressi della scala di emergenza antincendio con evidente pericolo per l’incolumità delle persone.

La Presidente Allegro costatatato che non sono stati richiesti altri interventi, ringraziando tutti gli intervenuti alla seduta odierna, alle 12.30 chiude i lavori della commissione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario Supplente
Giovan Battista Vitale

La Presidente
Anna Maria Allegro