



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Urbanistica – Lavori Pubblici

Verbale n. 129 del 13/10/2014

L'anno duemilaquattordici giorno 13(tredici) mese di ottobre 2014 dalle ore 09.30 in poi, regolarmente convocata, si è riunita presso i luoghi del sopralluogo, la 3° Commissione Consiliare per la trattazione del seguente O.d.g.:

- **Sopralluogo Scuola Ferranti-Aporti;**
- **Varie del eventuali**

COGNOME E NOME		PRESENZA	entrata	uscita
ALLEGRO ANNA	PRESIDENTE	9.30		
DARA FRANCESCO	V/PRESIDENTE			
NICOLOSI ANTONIO	Componente	9.30		9.45
FERRARELLA FRANCESCO	Componente			
INTRAVAIA GAETANO	Componente			
RUISI MAURO	Componente			
CALDARELLA IGNAZIO	Componente			

Il Presidente Allegro constatata la regolarità dell'incontro alle ore 09.30 in presenza della segretaria Maria C. Torregrossa, dichiara aperta la seduta e ringrazia il dirigente scolastico Dr. Ilardi per la sua partecipazione.

Il Presidente chiede al Dr. Ilardi le problematiche della scuola.

Il Dr. Ilardi riferisce che esistono dei problemi al tetto. A suo tempo fu avvisato il settore ed è venuto in sopralluogo l'arch. Palmeri per verificarne i danni. Ha constatato che si trattava di manutenzione ordinaria, quindi spesa a carico della scuola. Il Dirigente premette che su indicazione dei tecnici del comune ha provveduto a tamponare alcune lacune al tetto con silicone, ma il tetto rimane da sistemare meglio.

Il Dr. Ilardi segnala che gli idranti antincendio non sono collegati alla rete idrica e si richiede un intervento urgente al fine della messa in funzione degli impianti medesimi.

La Commissione esegue fotografie che verranno allegate al seguente verbale.

Il Cons. Ruisi chiede di allegare al verbale, il verbale dello scorso anno relativo al sopralluogo svolto nella stessa scuola, ciò in quanto appare evidente che permangono allo stato attuale le stesse problematiche evidenziate lo scorso anno, le quali non sono state assolutamente risolte.

La Commissione procede alla visita delle aule e nella stanza adibita a bidelle ria si evidenziano crepe alle pareti.

Il Cons. Dara chiede se la scuola ha aderito a progetti PON.

Il Dr. Ilardi risponde che da quando è dirigente non ci sono stati bandi per i relativi progetti PON.

Alle ore 9.45 esce il cons. Nicolosi.

Di seguito informa la commissione che una aula del plesso è chiusa da circa un anno per motivi di sicurezza, perché il tetto non appare sicuro e gli alunni sono stati spostati in un'altra aula.

Il cons. Caldarella chiede chi è il responsabile della sicurezza e se ci sono documenti che attestano

Maria C. Torregrossa

Il V. Presidente

F.sco Dara

Il Presidente

Anna Allegro

