



# COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

## III^ COMMISSIONE CONSILIARE

Urbanistica – Lavori Pubblici

### Verbale n. 66 del 11/06/2014

L'anno duemilaquattordici giorno 11(undici) del mese di giugno alle ore 15,30 in poi, regolarmente convocata, si è riunita presso la Strada provinciale Sp 55, la 3° Commissione Consiliare per la trattazione del seguente O.d.g.:

- **SOPRALLUOGO STRADA PROVINCIALE SP 55**
- **Varie ed eventuali**

<b>COGNOME E NOME</b>		<b>PRESENZA</b>	<b>entrata</b>	<b>uscita</b>
ALLEGRO A. MARIA	PRESIDENTE	SI	15,30	16,45
DARA FRANCESCO	V/PRESIDENTE	NO	16,00	16,45
NICOLOSI ANTONIO	Componente	SI	15,30	16,00
FERRARELLA FRANCESCO	Componente	SI	15,30	16,30
INTRAVAIA GAETANO	Componente	SI	15,30	16,45
RUISI MAURO	Componente	SI	15,30	16,45
CALDARELLA IGNAZIO	Componente	SI	15,30	16,45

Il presidente A. Allegro constatato l'esistenza del numero legale, alle ore 15,30 apre i lavori.

Preliminarmente il presidente rappresenta che l'ordine del giorno odierno " Sopralluogo strada provinciale SP55" era stato programmato in considerazione dei disagi della viabilità e di problemi della sicurezza stradale sul tratto di strada provinciale che congiunge Alcamo ad Alcamo Marina.

Il Consigliere Dara entra alle ore 16.00.

Alle ore 16.00 esce Nicolosi.

La particolare urgenza della commissione nasce dal grande utilizzo dell'arteria stradale che risulta in aumento anche in considerazione dell'ormai imminente stagione estiva.

Alle ore 16,30 esce Ferrarella.

La commissione prende atto dell'avvenuto inizio lavori sul tratto stradale in questione ad opera della provincia e pertanto controllerà l'esecuzione dei lavori e sul punto ritiene conclusi i lavori.

Si passa ad esaminare la richiesta pervenuta dal Dirigente Marco Cascio che ha per oggetto: Infiltrazioni di acqua piovana nel tetto di copertura dei locali di Via Amendola- Settore Risorse Umane. Richiesta Intervento. Sollecito.

La Commissione pertanto ritiene di recarsi sui luoghi. Giunti sul luogo è presente la Vice Dirigente del Settore la Dott. ssa Chicchirillo che intanto fa sapere alla commissione che i locali sono di proprietà comunale.

Si notano subito dei danni sul soffitto e soprattutto sulla parete dove è presente il quadro elettrico dovuti all'umidità e quindi a infiltrazioni continue di acqua, anche nei servizi igienici la situazione del soffitto risulta danneggiata e lo stesso per alcune stanze degli uffici.

La Vice Dirigente fa sapere alla commissione che circa 4/5 anni fa furono eseguiti degli interventi sommari sul tetto e che ogni anno avviene la pulizia delle grondaie.

Il Cons. Dara a questo punto sale sul tetto per verificare la situazione delle tegole presenti sul tetto e delle grondaie e riferisce ai componenti che ci sono alcune tegole sciolate e le gronde non sono libere e pulite. S  
Si eseguono delle foto che si allegano al verbale.

La Commissione a questo punto invita l'Amministrazione ad intervenire il prima possibile soprattutto per l'incolumità del personale presente e di qualsiasi persona che si possa recare presso gli uffici comunali.

Il Presidente chiude i lavori alle ore 16.45.

Il Segretario

F.sco Ferrarella

Il Presidente

Anna Allegro