



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Lavori Pubblici, Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Attività Produttive

VERBALE N° 29 DEL 24/04/2018

ORDINE DEL GIORNO:

1. Sopralluogo presso Scuola "N. Navarra" e Scuola "G. Gentile".

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Asta Antonino (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		09,15	9:20	9:30	11,15
V/Presidente	Barone Laura (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		09,15	9:20	9:30	11,15
Componente	Pitò Giacinto (ALCAMO CAMBIERA')	SI		09,15	9:20	9:30	11,15
Componente	Dara Francesco (NOI X ALCAMO)	SI		09,15	9:20	9:30	11,10
Componente	Ferro Vittorio (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI				9:30	11,15
Componente	Salato Filippo (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI				9:30	11,15

L'anno **duemiladiciotto** (2018), giorno **ventiquattro** (**24**) del mese di **Aprile**, alle ore **09,15**, presso l'Auditorium dell'ex Collegio Gesuiti, sito in Piazza Ciullo si riunisce, in seduta pubblica, la Terza Commissione Consiliare, giusta convocazione a firma del Presidente, Consigliere Antonino Asta, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, onde discutere il punto di cui all'epigrafo O.d.g..

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Antonino Asta, il quale, avendo previamente accertato che, alla predetta ora (09:15) di inizio dei lavori assembleari, sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri Componenti ovvero oltre lo stesso: 1) Vice Presidente, Consigliere Laura Barone 2) Consigliere Componente Pitò Giacinto; 3) Consigliere Componente Dara Francesco dichiara sussistere, ai sensi dell'art. 18, Regolamento Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, il numero legale per la validità della odierna seduta.

Il Presidente fa, inoltre, rilevare che ad assisterlo, quale Segretario verbalizzante, sarà il dipendente comunale, inquadrato con contratto a tempo determinato ed orario ridotto nella categoria C1, Istruttore Amministrativo Giuseppe Lipari in servizio presso la Direzione 3 Servizi al Cittadino Area 4 Strutture Culturali – Cultura e Biblioteche in sostituzione del Segretario Titolare Dott. Salvatore Bonghi.

Il Presidente dà atto che, alle ore 09,20, l'odierna seduta è sospesa onde consentire agli astanti Consiglieri Componenti di effettuare con mezzi propri i sopralluoghi di cui all'O.d.G.

L'anno **duemiladiciotto** (2018), giorno **ventiquattro (24)** del mese di **Aprile**, alle ore **09,30**, presso l'Istituto Comprensivo "N. Navarra" sito in Via J. F. Kennedy n. 1, si riunisce, in seduta pubblica, la Terza Commissione Consiliare, giusta convocazione a firma del Presidente, Consigliere Antonino Asta, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, onde discutere il punto di cui all'epigrafato O.d.g..

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Antonino Asta, il quale, avendo previamente accertato che, alla predetta ora (09:30) di ripresa dei lavori assembleari, sono presenti almeno la metà più uno del Consiglieri Componenti ovvero oltre lo stesso: 1) Vice Presidente, Consigliere Laura Barone; 2) Consigliere Componente Pitò Giacinto; 3) Consigliere Componente Dara Francesco; 4) Consigliere Componente Ferro Vittorio; 5) Consigliere Componente Salato Filippo dichiara sussistere, ai sensi dell'art. 18, Regolamento Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, il numero legale per la valida prosecuzione della odierna seduta.

Il Presidente dà atto che gli astanti Consigliere Componenti, in assenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa Vallone Vincenza, sono accolti dall'insegnante Prof. Impellizzeri Agostino che, in qualità di responsabile della sicurezza dell'Istituto Scolastico, accompagna gli stessi per svolgere il programmato sopralluogo.

Il Presidente puntualizza che l'odierno sopralluogo, presso codesto Istituto Scolastico, scaturisce dall'interrogazione consiliare presentata dal Capogruppo del Partito Democratico, Consigliere Giacomo Sucameli, in merito alla chiusura della pertinenziale palestra, al fine di verificare – precisa il Presidente - lo stato dei luoghi ed accertare l'evoluzione degli fatti che hanno portato alla chiusura della palestra.

Il Presidente dà atto che gli astanti Consiglieri Componenti visionano l'interno della palestra rilevando gli stessi che nella pavimentazione dei bagni-spogliatoi è stato praticato un saggio nel sottosuolo, il quale saggio per come riferito dal Prof. Impellizzeri sarebbe stato effettuato nel 2017 dal Geologo incaricato dal Comune; quest'ultimo ha altresì riferito che a seguito di tale saggio è emerso che esisterebbe un vuoto sottostante la struttura portante della citata palestra, che è causa delle lesioni a parte del muro divisorio tra la stessa palestra e i servizi igienici lato ovest.

Il Presidente, inoltre, dà atto che gli astanti Consiglieri appurano che non esisterebbe idonea canalizzazione delle acque meteoriche, in modo da regolarne il regolare deflusso, cosicché quest'ultime verrebbero scaricate e disperse in maniera incontrollata nel terreno.

Il Consigliere Pitò, in base a quanto accertato, afferma che ai fini di stabilire l'entità del riferito danno strutturale alla palestra sia necessario onde anche meglio monitorare e verificare le lesioni nei muri la collocazione di appositi "fessurimetri" e comunque – sostiene il Consigliere Pitò - andrebbero sistemati i bagni-spogliato.

Il Consigliere Barone chiede al Prof. Impellizzeri da quanto tempo la palestra è chiusa e se esiste una nota dell'Ufficio Tecnico comunale che preclude l'utilizzo della palestra.

Il Prof. Impellizzeri, premettendo che la palestra è stata chiusa a seguito dei lavori eseguiti nel 2016, fa presente che il Dirigente Scolastico ha diverse volte interloquuto con l'Ufficio Tecnico comunale che ha demandato alla stessa Dirigente la decisione sulla chiusura della palestra in qualità di datore di lavoro. La Dirigente non essendo in possesso delle relative competenze tecniche necessarie a valutare le criticità strutturali, nelle more, ha deciso di chiudere la palestra. Pertanto l'attività ginnica viene svolta presso la palestra di C/da Tre Santi con tutte le problematiche che ne conseguono.

Il Presidente dà atto che, alle ore 10,15, fa ingresso l'Assessore ai Lavori pubblici Ing. Roberto Russo.

L'Ass. Russo fa presente che il Dott. Sansone, Geologo incaricato dal Comune, dall'esame effettuato ha rilevato che i predetti servizi igienici annessi alla palestra sono stati realizzati su terreno da riporto, che ha avuto un assestamento senza però creare dei problemi strutturali seri, ma unicamente le rilevate lesioni al menzionato muro divisorio. L'Ass. Russo inoltre riferisce che l'impianto antincendio è perfettamente funzionante in quanto sono state riparate le piccole perdite del circuito idrico.

Il Presidente afferma che è necessario acquisire informazioni da parte del Dirigente della Direzione 4 circa i motivi che hanno indotto alla chiusura della palestra ed anche acquisire la relazione geologica del Dott. Sansone.

Il Consigliere Dara, premettendo che nella palestra, in passato sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione, afferma che sono inagibili i bagni-spogliatoi e non la struttura.

Il Presidente dà atto che, alle ore 10:20, termina il sopralluogo presso l'Istituto Comprensivo "N. Navarra" sito in Via J. F. Kennedy n. 1.

Il Presidente dà atto che, alle ore 10:25, ha inizio il sopralluogo presso il Plesso Scolastico "G. Gentile" sito in Via Pascoli n° 25, facente parte dell'Istituto Comprensivo "S.Bagolino", e che oltre se stesso sono presenti: 1) Vice Presidente, Consigliere Laura Barone; 2) Consigliere Componente Pitò Giacinto; 3) Consigliere Componente Dara Francesco; 4) Consigliere Componente Ferro Vittorio; 5) Consigliere Componente Salato Filippo; il Presidente dà altresì atto che è presente l'Insegnante Zappata Elisabetta, quale responsabile di plesso e della sicurezza, nonché il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Baldassare Mancuso.

L'Insegnante fa rilevare che diversi pezzi di intonaco del prospetto sono già caduti e che altri sono in procinto di staccarsi dal muro costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità degli alunni.

Il Presidente dà atto che gli astanti Consiglieri Componenti verificano che il locale della centrale termica, ubicato all'interno del cortile della Scuola, presenta delle vistose lesioni nel cornicione.

Insegnante Zappata Elisabetta fa altresì rilevare che la cornice della zoccolatura di marmo del prospetto presenta, a causa di rottura, degli spigoli vivi molto pericolosi per i bambini e pertanto vanno eliminati.

Il Consigliere Pitò dichiara che nel prospetto va effettuato un semplice intervento di manutenzione effettuando lo scrostamento dell'intonaco distaccatosi perché realizzato direttamente sullo strato di intonaco precedente.

L'Insegnante Zappata fa, infine, rilevare agli astanti Consiglieri Componente quanto segue:

- la pavimentazione del cortile esterno necessita di interventi di manutenzione in quanto in molte parti si presenta dissestata;
- la presenza di crepe nel muro di recinzione, in prossimità del cancello di Via Leone XIII;

- la botola della cisterna presente nel cortile esterno risulta essere pericolosa per i bambini in quanto il coperchio è abbassato rispetto al livello della pavimentazione;
- la presenza, nei muri perimetrali, di umidità di risalita capillare ascendente dal terreno;
- nel primo piano la presenza di chiazze nere nel soffitto del corridoio, in prossimità del vano scala, causate da infiltrazione d'acqua piovana.
- la necessità di potare i rami degli alberi posti all'ingresso della scuola che, a causa della loro naturale crescita, riducono l'illuminazione naturale delle aule ubicate al primo piano.

Il Presidente dà atto che, alle ore 11,10 esce il Consigliere Dara Francesco.

Terminato il sopralluogo, il Presidente dopo avere accertato che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti chiede di intervenire, dichiara terminata, alle ore 11:15, l'odierna adunanza della Terza Commissione Consiliare.

ALLEGATO RILIEVO FOTOGRAFICO

ISTITUTO COMPRENSIVO "N.NAVARRA"









PLESSO "GIOVANNI GENTILE"











II SEGRETARIO VERBALIZZANTE
L'Istruttore Amministrativo
f.to Giuseppe Lipari

IL PRESIDENTE TERZA COMMISSIONE
Il Consigliere Comunale
f.to Geom. Antonino Asta